

Trinkwasseranalyse 2024

Klaushof

Trinkwasserparameter	Klaushof	Grenzwert lt. Trinkwasserverordnung
Gesamthärte	15.4 °dH	-
Härtebereich	hart	-
pH-Wert	Jul 52	6,5 - 9,5
Leitfähigkeit	543 µS/cm	2500 µS/cm
Calcium	71.9 mg/l	-
Magnesium	23.3 mg/l	-
Nitrat	4.1 mg/l	50 mg/l
Eisen	0.002 mg/l	0.2 mg/l
Chlorid	11.3 mg/l	250 mg/l
Sulfat	20.7 mg/l	240 mg/l
Natrium	6 mg/l	200 mg/l
Kalium	1.6 mg/l	-
Fluorid	0.18 mg/l	1.5 mg/l
Blei	<0.001 mg/l	0.01 mg/l
Pestizide	<0.001 µg/l	0.5 µg/l
Ammonium	<0.01 mg/l	0.5 mg/l
Trihalogenmethane	<0.001 mg/l	0.05 mg/l
Freies Chlor	-	0.3 mg/l