

Trinkwasseranalyse 2024

ZV Rhön-Maintal-Gruppe

Trinkwasserparameter	ZV Rhön-Maintal-Gruppe	Grenzwert lt. Trinkwasserverordnung
Gesamthärte	7.4 °dH	-
Härtebereich	mittel	-
pH-Wert	07. Mai	6,5 - 9,5
Leitfähigkeit	268 µS/cm	2500 µS/cm
Calcium	26.9 mg/l	-
Magnesium	13.2 mg/l	-
Nitrat	10 mg/l	50 mg/l
Eisen	<0.001 mg/l	0.2 mg/l
Chlorid	8 mg/l	250 mg/l
Sulfat	10.2 mg/l	240 mg/l
Natrium	2.2 mg/l	200 mg/l
Kalium	3.3 mg/l	-
Fluorid	<0.1 mg/l	1.5 mg/l
Blei	<0.002 mg/l	0.01 mg/l
Pestizide	<0.001 µg/l	0.5 µg/l
Ammonium	<0.025 mg/l	0.5 mg/l
Trihalogenmethane	0 mg/l	0.05 mg/l
Freies Chlor	-	0.3 mg/l