

## Trinkwasseranalyse 2025

Wasserwerk Münnerstadt

Trinkwasserparameter	Einheit	Wasserwerk Münnerstadt	Grenzwert lt. Trinkwasserverordnung
Gesamthärte	°dH	24,1	-
Härtebereich	-	hart	-
pH-Wert	-	6,98	6,5 - 9,5
Leitfähigkeit	µS/cm	825	2500,0
Calcium	mg/l	144,0	-
Magnesium	mg/l	17,5	-
Nitrat	mg/l	24,6	50,0
Eisen	mg/l	0,002	0,2
Chlorid	mg/l	20,2	250,0
Sulfat	mg/l	41,9	240,0
Natrium	mg/l	4,6	200,0
Kalium	mg/l	1,3	-
Fluorid	mg/l	0,11	1,5
Blei	mg/l	<0,001	0,01
Pestizide	µg/l	<0,001	0,5
Ammonium	mg/l	<0,01	0,5
Trihalogenmethane	mg/l	<0,001	0,05
Freies Chlor	mg/l	-	0,3