

Trinkwasseranalyse 2025

Wasserwerk Reiterswiesen

Trinkwasserparameter	Einheit	Wasserwerk Reiterswiesen	Grenzwert lt. Trinkwasserverordnung
Gesamthärte	°dH	23,0	-
Härtebereich	-	hart	-
pH-Wert	-	7,21	6,5 - 9,5
Leitfähigkeit	µS/cm	797	2500,0
Calcium	mg/l	117,0	-
Magnesium	mg/l	29,4	-
Nitrat	mg/l	22,5	50,0
Eisen	mg/l	0,034	0,2
Chlorid	mg/l	23,9	250,0
Sulfat	mg/l	58,3	240,0
Natrium	mg/l	4,9	200,0
Kalium	mg/l	1,6	-
Fluorid	mg/l	0,14	1,5
Blei	mg/l	<0,001	0,01
Pestizide	µg/l	<0,001	0,5
Ammonium	mg/l	<0,01	0,5
Trihalogenmethane	mg/l	<0,001	0,05
Freies Chlor	mg/l	-	0,3